

安溪县工业信息化和商务局文件

安工信商〔2019〕130号

安溪县工业信息化和商务局关于 35 千伏城枷线等 43 条架空线路电力设施保护区的批复

国网安溪供电公司：

你司《关于商请 35 千伏城枷线等 43 条架空线路电力设施保护区的函》（安电函〔2019〕20 号）收悉。根据《电力设施保护条例》、《福建省经济和信息化委员会关于进一步做好电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（闽经信政法〔2018〕167 号）和《泉州市工业和信息化局关于贯彻落实电力设施保护区划定公告和标示工作的通知》（泉工信能源〔2019〕113 号）相关规定，经研究，现批复如下：

- 1、35 千伏城枷线架空线路电力设施保护区范围为导线边线

向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为城厢镇中标村 110 千伏安溪变电站，终点为蓬莱镇鹤前村 35 千伏谷蓬线 7 号杆，总长为 11.930 千米。

2、35 千伏城西线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为城厢镇中标村 110 千伏安溪变电站，终点为凤城镇美法村 35 千伏城西变电站，总长为 2.020 千米。

3、35 千伏城元线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为城厢镇中标村 110 千伏安溪变电站，终点为金谷镇三元村三元水泥厂，总长为 16.260 千米。

4、35 千伏福潭线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为福田乡福田村 35 千伏福田变电站，终点为安溪县福田乡 35 千伏圆潭水电站，总长为 10.490 千米。

5、35 千伏福佑线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为福田乡福田村 35 千伏福田变电站，终点为感德镇五甲村 110 千伏洪佑变电站，总长为 25.820 千米。

6、35 千伏谷枷线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为金谷镇汤内村 110 千伏金谷变电站，终点为金谷镇中都村 35 千伏枷楠水电站，总长为 3.150 千米。

7、35 千伏谷枷河线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为金谷镇中都村谷枷线#10 杆，终点为金谷镇河山村 35 千伏河山变电站，总长为 7.090 千米。

8、35 千伏谷蓬线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为金谷镇汤内村 110 千伏金谷变电站，终点为蓬莱镇联盟村 35 千伏蓬莱变电站，总长为 5.480 千米。

9、35 千伏洪上线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为感德镇洪佑村 110 千伏洪佑变电站，终点为湖上乡湖上村 35 千伏湖上变电站，总长为 17.300 千米。

10、35 千伏湖剑濂线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为湖上乡盛富村湖剑线#39 杆，终点为白濂乡上格村 35 千伏白濂变电站，总长为 7.330 千米。

11、35 千伏湖剑线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为湖头镇横山村 110 千伏湖头变电站，终点为剑斗镇剑斗村 110 千伏剑斗变电站，总长为 21.390 千米。

12、35 千伏湖蓝线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为湖头镇横山村 110 千伏湖头变电站，终点为蓝田乡蓝

田村 35 千伏蓝田变电站，总长为 35.920 千米。

13、35 千伏湖蓝青线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为尚卿乡青洋村湖蓝青线#1 杆，终点为尚卿乡青洋村 35 千伏青洋变电站，总长为 0.260 千米。

14、35 千伏湖蓝尚线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为尚卿乡科阳村湖蓝尚线#1 杆，终点为尚卿乡灶坑村 35 千伏尚卿变电站，总长为 6.470 千米。

15、35 千伏湖美线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为湖头镇横山村 110 千伏湖头变电站，终点为湖头镇福寿村湖美线#15，总长为 3.640 千米。

16、35 千伏湖卿线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为湖头镇横山村 110 千伏湖头变电站，终点为尚卿乡灶坑村 35 千伏尚卿变电站，总长为 14.760 千米。

17、35 千伏湖上线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为湖头镇横山村 110 千伏湖头变电站，终点为湖上乡湖上村 35 千伏湖上变电站，总长为 9.020 千米。

18、35 千伏虎芦线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线

路的起点为虎邱镇美亭村 35 千伏虎邱变电站，终点为芦田镇芦田村 35 千伏芦田变电站，总长为 19.120 千米。

19、35 千伏虎坪线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为虎邱镇美亭村 35 千伏虎邱变电站，终点为大坪乡大坪村 35 千伏大坪变电站，总长为 14.880 千米。

20、35 千伏虎卿线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为虎邱镇美亭村 35 千伏虎邱变电站，终点为尚卿乡翰卿村 35 千伏尚卿变电站，总长为 11.680 千米。

21、35 千伏虎卿景线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为虎邱镇仙景村 35 千伏虎卿线#16 杆，终点为虎邱镇仙景村 35 千伏仙景变电站，总长为 0.180 千米。

22、35 千伏虎水线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为虎邱镇美亭村 35 千伏虎邱变电站，终点为虎邱镇罗岩村 35 千伏虎水线#51 杆，总长为 18.860 千米。

23、35 千伏虎水赤线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为虎邱镇双格村 35 千伏虎水线#36 杆，终点为西坪镇赤水 35 千伏赤水变电站，总长为 4.780 千米。

24、35 千伏虎水罗线架空线路电力设施保护区范围为导线边

线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为虎邱镇罗岩村 35 千伏虎水线#47 杆，终点为虎邱镇罗岩村 35 千伏罗岩变电站，总长为 0.250 千米。

25、35 千伏枷湖线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为金谷镇中都村 35 千伏枷楠水电站，终点为金谷镇大演村 35 千伏枷湖线#21 杆，总长为 5.380 千米。

26、35 千伏旧站线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为剑斗镇剑斗村 110 千伏变电站，终点为剑斗镇剑斗村 35 千伏大埔变电站，总长为 5.570 千米。

27、35 千伏困佑线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为感德镇福德村困口电厂大配变，终点为感德镇洪佑村 110 千伏洪佑变电站，总长为 18.050 千米。

28、35 千伏龙芦线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为龙涓乡赤片村 110 千伏龙涓变电站，终点为芦田镇芦田村 35 千伏芦田变电站，总长为 14.300 千米。

29、35 千伏龙芦黎线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为龙涓乡玳堤村 35 千伏龙芦线#26 杆，终点为感德镇龙涓乡黎山村 35 千伏黎山变电站，总长为 3.740 千米。

30、35 千伏龙水线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为龙涓乡赤片村 110 千伏龙涓变电站，终点为龙涓乡内灶村 35 千伏水云泼变电站，总长为 11.160 千米。

31、35 千伏桥二线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为官桥镇莲美村 110 千伏安桥变电站，终点为龙门镇龙门村 35 千伏二电水电站，总长为 12.130 千米。

32、35 千伏桥虎线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为官桥镇莲美村 110 千伏安桥变电站，终点为虎邱镇美亭村 35 千伏虎邱变电站，总长为 12.770 千米。

33、35 千伏桥邱架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为官桥镇莲美村 110 千伏安桥变电站，终点为虎邱镇美亭村 35 千伏虎邱变电站，总长为 14.380 千米。

34、35 千伏厦沙支线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为官桥镇仁峰村桥邱线#12 杆，终点为官桥镇碧一村 35 千伏厦沙变电站，总长为 4.800 千米。

35、35 千伏狮卿线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为尚卿乡翰卿村 35 千伏尚卿变电站，终点为尚卿乡翰卿

村狮卿线#19 杆，总长为 2.610 千米。

36、35 千伏双剑线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为剑斗镇剑斗村 35 千伏双溪水电站，终点为剑斗镇剑斗村 110 千伏剑斗变电站，总长为 0.560 千米。

37、35 千伏桃佑线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为桃舟乡桃舟村 35 千伏桃舟变电站，终点为感德镇洪佑村 110 千伏洪佑变电站，总长为 10.420 千米。

38、35 千伏祥蓝线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为祥华乡祥华村 10 千伏祥华变电站，终点为蓝田乡蓝田村 35 千伏蓝田变电站，总长为 22.500 千米。

39、35 千伏祥蓝屏线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为长坑乡珊屏村祥蓝线#18 杆，终点为长坑乡珊屏村 35 千伏珊屏变电站，总长为 0.320 千米。

40、35 千伏新剑线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为剑斗镇剑斗村 110 千伏剑斗变电站，终点为剑斗镇剑斗村 35 千伏大埔变电站，总长为 5.220 千米。

41、35 千伏云坪线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线

路的起点为龙涓乡内灶村 35 千伏水云泼变电站，终点为大坪乡大坪村 35 千伏大坪变电站，总长为 16.790 千米。

42、35 千伏闸桥线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为城厢镇中标村 110 千伏安溪变电站，终点为参内乡圆潭村 35 千伏水闸桥变电站，总长为 7.580 千米。

43、35 千伏郑芦后线架空线路电力设施保护区范围为导线边线向外侧水平延伸 10 米并垂直于地面所形成的两平行面的区域。线路的起点为龙涓乡后田村 35 千伏郑芦线#22 杆，终点为龙涓乡后田村 35 千伏后田变电站，总长为 0.300 千米。

请你司按照划定结果及时在当地报纸、电视、网络等主流媒体宣传告知，并做好标志牌制作、悬挂等工作。

安溪县工业信息化和商务局

2019 年 12 月 20 日

