

# 城厢镇人民政府文件

城政〔2023〕34号

## 城厢镇人民政府关于进一步对申报2022年秋季 生均公用经费补助的普惠性民办幼儿园消防 安全隐患整改情况核查结果的通知

各村（居）委会、城厢中心学校：

依据《安溪县政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施方案（试行）的通知》（安政办〔2017〕285号）、《安溪县教育局安溪县财政局关于做好民办幼儿园分级评定和政府购买服务工作的通知》（安教〔2017〕335号）、《福建省示范性幼儿园评估标准》（闽教基〔2008〕41号）的评估细则，根据《安溪县人民政府办公室关于印发〈安溪普惠性民办幼儿园认定及政府购买服务实施方案（修订）〉的通知》（安政办〔2019〕73号）、

《安溪县教育局关于进一步对申报 2022 年秋季生均公用经费补助的普惠性民办幼儿园消防安全隐患整改情况进行核查的通知》(安教〔2023〕35号)等文件精神，城厢镇政府于 2023 年 4 月 3 日牵头组织相关人员对辖区内申报 2022 年秋季生均公用经费补助的铂恩弘桥幼儿园等 13 所普惠性民办幼儿园进行消防安全隐患整改情况实地核查(核查情况详见附件)，核查意见同意报送。

镇政府予以报送的铂恩弘桥幼儿园等 13 所普惠性民办幼儿园要遵照相关文件要求，办园资质完备，合理规范收费，严格按照教育局审定的办园规模招生办学，班生规模控制在 40 人以内，按每班“两教一保”标准配备教职员工，遵循教育规律，避免“小学化”倾向，能获得家长、社会良好评价，在辖区内真正发挥示范和引领作用。各幼儿园须进一步强化幼儿园管理，提升师资队伍素质，确保保育教育质量，促进幼儿全面健康发展，为我镇学前幼教事业的改革与发展作出重要的贡献。

附件：安溪县已取得消防验收合格证明的普惠性民办幼儿园  
核查情况表

  
安溪县城厢镇人民政府  
2023 年 4 月 6 日

(此件公开发布)

附件

# 安溪县已取得消防验收合格证明的普惠性民办幼儿园核查情况表

2023.4.3

民办幼儿园名称	举办者	办园地址	办园规模	消防验收合格证明标明使用范围及具体场所	当前实际使用范围及具体场所	未申报消防验收并取得消防验收合格证明的具体场所、原因	存在的其他消防安全隐患	中心学校(县直幼儿园)意见	乡镇政府意见
安溪县城厢镇清华幼儿园	许瑞祥	安溪县城厢镇君悦华庭小区3号楼	设置7个班级,属于中型幼儿园	一层为3间办公室、7间卫生间、7间教室、午休区及保安亭,二层为4间卫生间、1间储物间、3间办公室、3间休息区及会客厅、消毒区、厨房,共设置7个班级。	一层1间接待室,1间教师办公室,1间保健室,5间活动室,7间卫生间,午休区,及1个保安亭,二楼1间会客厅,1个消毒区,1间厨房。	无	无	同意	同意
安溪县城厢镇大唐幼儿园	许瑞祥	安溪县城厢镇明珠茶叶城小区5-6号楼1、2层	设置6个班级,属于中型幼儿园	一层为2间卫生间、3间活动室、1间园长室、1间打印室、1间门卫及活动区,二层为3间活动室、2间卫生间、1间办公室、1间储藏间、1间寝室及厨房,共设置6个班级。	一层为2间卫生间、3间活动室、1间园长室、1间打印室、1间门卫及活动区,二层为3间活动室、2间卫生间、1间办公室、1间储藏间、1间寝室及厨房,共设置6个班级。	无	无	同意	同意
安溪县城厢镇新天地幼儿园	吴联春	安溪县城厢镇蓝溪西路600号龙湾盛世二期3号楼幼儿园101-201	8个班、属中型幼儿园	1层为3个教室,办公室、厨房等,2层为5个教室,共设计8个教室。	1层为3个教室,2间办公室、1个厨房等,2层为5个活动室,共8个教室。	无	无	同意	同意

安溪县城厢镇港龙幼儿园	廖祝勤	安溪县龙凤社区455号	12个班、属大型幼儿园，（消防验收意见书无具体标明）	1层为：班级、厨房、教师办公室、教学游泳池，2层为：班级、档案室、办公室、财务室。	一层为：5个班级.1间消防室.1间观察室.厨房 二层为：6个班级.1间档案室.2间办公室，1间财务室.1间配电房，1间保安室。	无	无	同意	同意
安溪县城厢镇清华苗幼儿园	陈小凤	安溪县城厢镇二环路730号	7个班、属中型幼儿园	一、一层为水泵房、1间配电间、1间消防室，二、二层为教室3间、寝室2间、办公室1间、园长室1间、卫生间5间，三、三层为教室4间、寝室1间、办公室2间、卫生间5间，四层为厨房、配套用房共，共设置7个班级。	一、一层使用水泵房、1间配电间、1间消防室，二、二层使用教室2间、寝室2间、办公室1间、卫生间4间，三、三层使用教室3间、寝室1间、办公室2间、卫生间5间，四、四层为厨房配套用房。	无	无	同意	同意
安溪县城厢镇佳禾幼儿园	谢婉婷	安溪县城厢镇中标村琳边247—257号	10个班级、属大型幼儿园	1层为2个教室、大厅；2层为4个教室；3层为4个教室；4层为教师研讨多功能室、教师办公室、厨房，共计10个教室。	当前使用1楼2个教室(两大班)；2楼4个教室(三个小班,一个大班)；3楼3个教室(两个中班,一个大班)；4楼教师研讨多功能室、教师办公室、厨房。共计9个教室在使用。	无	无	同意	同意
安溪县城厢镇铂恩弘桥幼儿园	章远火	安溪县城厢镇光德村站前路2-83号	10个班级、属大型幼儿园	1层为4个教室、大厅、厨房；2层为3个教室、美术室；3层为3个教室、美术室，共计10个教室。	当前使用1层为4个教室(4个小班)、厨房；2层为3个教室(3个中班)；3层为3个教室(3个大班)；共计10个教室在使用。	无	无	同意	同意

安溪县 城厢镇 天才宝 贝幼儿 园	梁杰锋	安溪县城厢镇 光德汽车总站 附属楼1-3楼	8个班级、 属大型幼儿 园	1层为门厅、室内活动场所，2层 为5个儿童活动室，3层为3个 儿童活动室、办公室、厨房。	1层门厅、室内活动场所，2层 5个儿童活动室，3层3个儿童 活动室、办公室、厨房。	无	无	无	同意
城厢镇 茶都明 珠幼儿 园	刘娟娟	城厢镇员宅村 田洋新路2-1 号	设置10个 班级，属于 中型幼儿园 (消防验收 意见书无具 体标明)	1层为活动室操场、2层为教室5 个班级2间寝室、3层为教室5 个班级2间寝室，4层为办公、 厨房、教室备用室。	1层为接待室、活动室、操场、 消控室1间、2层为教室5个班 级2间寝室、3层为教室5个班 级2间寝室，4层为办公、厨房、 教室备用室。	无	无	无	同意
安溪县 城厢镇 宝龙幼 儿园	赵顺龙		9个班级、 属中型幼儿 园	谢金龙房屋(1#楼)一至三层1 轴-6轴交A-D轴间,装修面积651 平方米,五层1轴-2轴交B轴-D 轴间,装修面积60平方米,装修 使用功能:一层为1间教室、2 间卫生间、1间工具间、1间消防 控制室及活动大厅,二层为3间 教室、2间卫生间及大厅,三层 为3间教室、1间保健室、2间卫 生间及大厅,五层为幼儿园厨房; 谢金星房屋(2#楼)装修一层至 三层1轴-5轴交A轴-F轴间,装 修面积303平米,装修使用功能: 一层为1间教室、2间卫生间、1 间休息室、1间玩具区,二层为1 间教室、1间卫生间、三层为排 练室两间;	谢金龙房屋(1#楼):一层1 间教室、2间卫生间、1间工具 间、1间消防控制室及活动大 厅,二层3间教室、2间卫生间 及大厅,三层3间教室、1间保 健室、2间卫生间及大厅,五层 厨房; 谢金星房屋(2# 楼)一层1间教室、2间卫生间、 1间休息室、1间玩具区,二层 1间教室、1间卫生间、三层排 练室2间。	无	无	无	同意

安溪县城厢镇春田花幼儿园	白瑞茹	安溪县城厢镇土楼村保德路90号、城厢镇土楼村内土楼153-4号	9个班级，属中型幼儿园。	主体建筑：5层；场所所在层数：1-5层。	1-5层 一层：操场、两间活动室、一间功能室 二层：三间活动室、一间功能室 三层：三间活动室、一间功能室 四层：一间厨房、一间多功能厅 五层：办公室、活动室。	无	无	《民办幼儿园消防安全检查表》中主体建筑层数为1-5层，场所所在层数标注为1-3（四层作为教师排练室严禁幼儿使用），实际是厨房在五层，有喷淋系统等措施，但在检查表中没有标明。	同意	同意
安溪县城厢镇艺馨幼儿园	梁锦锋	仙苑村清华街206-212号	7个班级、属中型幼儿园。	主体建筑：5层；场所所在层数：1-3层（四层作为教师排练室严禁幼儿使用）（但厨房在五楼）	一层：1间办公室、1间保健室、1间活动室 2间卫生间、夹层3间寝室； 二层：3间活动室、2间卫生间； 三层：3间活动室、2间卫生间； 四层：办公室； 五层：3间仓库、1间厨房。				同意	同意

安溪县 城厢镇 七彩幼 儿园	白瑞茹	安溪县城厢镇 仙苑村仙苑路 第五小学对面 振兴楼1-6层	9个班级、 属中型幼儿 园。(消防 验收意见书 无具体标 明)	1-6层 1-3层为幼儿用房,4层为厨房、 阅览室、资料室等,5-6层为教 师办活动室。	1-6层 一层: 大厅, 两间活动室、隔 层办公室 二层: 三间活动室、一间功能 室、四间幼儿宿舍。三层: 四 间活动室、四间幼儿宿舍 四层: 一间厨房、一间仓库 五层: 多功能室 六层: 空中花园		1-3层 有安装喷 淋系统;4 -6层有 设置消防 栓,但无 安装喷淋 系统(厨 房在4 楼)。但 《建设工 程消防验 收意见 书》有标 明幼儿用 房、厨房 等。	同意	同意
-------------------------	-----	---------------------------------------	--	---	--	--	---	----	----

---

抄送：县教育局。

---

城厢镇党政综合办公室

2023年4月6日印发

---